


RDX

*11

配电箱设置双层门,内门
开孔预留断路器操作空间。
A,B,C相功率、电压、电流指示,故障指示



1RDAP:WP1~11

MCB- C32/3P

Pe=	10	kW
Kx=	0.9	
Cosφ=	0.85	
Pjs=	9.0	kW
Ijs=	16.1	A

参考尺寸
WxHxD(mm)
450x250x180
距地1.5m,明装