

钢柱-AA

打磨去锈系统

2AP138

柜内设置感温探测器,柜顶设置声光报警器,感温探测器与声光报警器联动

配电箱设置本层门,内门
开孔预留断路器操作空间。
A,B,C相功率、电压、电流指示、故障指示

NDB5LE63/D63/3P

NDM3E125M/T/3P/80/ET32NT-RS485

NDB5LE40/D40/3P

WP1

ZR-YJV-5X16-SC50-WE,CT

圆管板前光磨锈主控制圆管板前光磨锈主控制柜

30KW 380v

WP2

ZR-YJV-3x25+2x16-SC100-WE,CT

圆管板上料 + 打磨主电柜

38KW 380v

WP3

ZR-YJV-5X10-SC40-WE,CT

打磨除尘电柜


15KW 380v

至电力监控系统--RYJSP2*1.0-JDG20

带R458通讯功能
三相四线式数字式功能表
1.5(6)A
BH-0.66-200/5

NDM3E160M/T/3P/160
ET32NT-RS485

带隔离功能



ZR-YJV-3x70+2X35-SC100-WE,CT

2AP105:WP7

WDZNB2-RYJSP-2x1.5-JDG20

至电气火灾监控主机

参考尺寸

WxHxD(mm)
600x1800x400
落地0.2m,吊装

Pe=	83	kW
Kx=	0.8	
Cosφ=	0.85	
Pjs=	66.4	kW
Ijs=	118.7	A

NDM3E125M/T/3P/80/ET32NT-RS485

NDB5LE63/D50/4P/30mA

NDB5LE40/D40/4P/30mA

L2

NDB5LE40/C20/2P/30mA

L3

NDB5LE40/C20/2P/30mA

备用

备用

备用

备用

备用