


1ALJC1
1ALJC2

检测室

配电箱设置双层门,内门
开孔预留断路器操作空间。



WL1	ZR-BV-3x2.5-JDG20-WE,CT	照明
WX1	ZR-BV-3x4-JDG20-WE,CT	插座
WX2	ZR-BV-3x4-JDG20-WE,CT	插座
WK1	ZR-BV-3x2.5-JDG20-WE,CT	空调室内机
		备用
		备用

1AP1:WP2
1AP3:WP7

MCB-C32/3P

Pe=	10	kW
Kx=	0.9	
Cosφ=	0.85	
Pjs=	9.0	kW
Ijs=	16.1	A

参考尺寸
WxHxD(mm)
600x500x180
距地1.5m,暗装